

Auxerre, le 21 juillet 2017

MONSIEUR LE PRESIDENT  
 COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS  
 2 TER rue Faillot  
 BP 58  
 89010 AUXERRE CEDEX

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :  
 CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

**COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS**

<b>Prélèvement</b>	<b>00082513</b>		
<b>Unité de gestion</b>	0202	COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS	<b>Prélevé le :</b> mardi 11 juillet 2017 à 11h47
<b>Installation</b>	UDI 000439	AUGY	<b>par :</b> LUDOVIC SENNETON
<b>Point de surveillance</b>	P 0000000439	CENTRE AUGY	<b>Type visite :</b> D2
<b>Localisation exacte</b>		3 B RUE DES PRES CHAUFFAUX	
<b>Commune</b>		AUGY	

Mesures de terrain Analyse laboratoire	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901  
 Type de l'analyse : D2 Code SISE de l'analyse : 00082039 Référence laboratoire : LSE1707-27072

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS</b>					
Chlorure de vinyl monomère	<0,50 µg/l		0,50		
<b>FER ET MANGANESE</b>					
Fer total	<10 µg/l				200,00
<b>HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU</b>					
Acénaphène	0,022 µg/l				
Acénaphthylène	<0,005 µg/l				
Anthracène	<0,005 µg/l				
Benzantracène	<0,005 µg/l				
Benzo(a)pyrène *	<0,005 µg/l		0,01		
Benzo(b)fluoranthène	<0,005 µg/l		0,10		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,005 µg/l		0,10		
Benzo(k)fluoranthène	<0,005 µg/l		0,10		
Chrysène	<0,005 µg/l				
Dibenzo(a,h)anthracène	<0,005 µg/l				
Fluoranthène *	0,085 µg/l				
Fluorène	0,120 µg/l				
Hydrocarb.polycycl.arom.(4subst.)	<0,020 µg/l		0,10		
Hydrocarb.polycycl.arom.(6subst.*)	0,085 µg/l				
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,005 µg/l		0,10		
Naphtalène	0,019 µg/l				
Phénantrène	0,490 µg/l				
Pyrène	<0,005 µg/l				

Communauté de  
L'Auxerrois

26 JUL 2017

H40

	Président	
DGS	Prospective FI	
	Pôle RI	
	Pôle Opt-promo	
	Sec Com	
DGA	Pôle DUS	
	Pôle Env.	✓
D.GAT	Pôle TEC	
	ETR du Grand Auxerrois	
	Aérodrome	

*Limites de qualité*

**Résultats**

		<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.</b>					
Antimoine	<1 µg/l		5,00		
Cadmium	<1 µg/l		5,00		
Chrome total	<5 µg/l		50,00		
Cuivre	0,1 mg/L		2,00		1,00
Nickel	<5 µg/l		20,00		
Plomb	<2 µg/l		10,00		
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Nitrites (en NO2)	<0,02 mg/L		0,50		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00082513)**

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

Pour le Directeur de la Santé Publique  
 La responsable de l'Unité Territoriale Santé Environnement

  
 Jacqueline LAROSE