

Préfecture de l'Yonne
ARS Bourgogne Franche Comté- Délégation Territoriale de l'Yonne

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine



Bulletin édité le 24 janvier 2025

Unité de gestion: COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS

Exploitant: SUEZ EAU FRANCE

Date prélèvement et mesures de terrain : 13 janvier 2025 à 11h04.

Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:

AUXERRE - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuée désinfectée

Type d'analyse: R4718

Nom du point de surveillance: PIEDALLOUES - AUXERRE

Localisation exacte du prélèvement: 24 ALLÉE DE GUYENNE

Code du point de surveillance: 0000001392

Code installation: 000440

Numéro de prélèvement: **00133504**

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Présence de Chlorothalonil R471811. L'eau reste consommable par l'ensemble de la population.

	Résultats	Unité	Références de qualité		Limites de qualités	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
Chlorothalonil R471811	1,166	µg/L				