

Préfecture de l'Yonne  
ARS Bourgogne Franche Comté- Délégation Territoriale de l'Yonne

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine



Bulletin édité le 31 janvier 2025

Unité de gestion: COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS

Exploitant: SUEZ EAU FRANCE

Date prélèvement et mesures de terrain : 21 janvier 2025 à 11h25.

Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:

AUGY - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuée désinfectée

Type d'analyse: R4718

Nom du point de surveillance: AUTRE BOURG AUGY - AUGY

Localisation exacte du prélèvement: RUE DES LILAS

Code du point de surveillance: 0000001407

Code installation: 000439

Numéro de prélèvement: **00133536**

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Présence de Chlorothalonil R471811 qui n'engendre pas de restriction de consommation. Le suivi de cette molécule permet d'évaluer sa concentration dans le temps.

	Résultats	Unité	Références de qualité		Limites de qualités		
			Mini	Maxi	Mini	Maxi	
<b>MÉTABOLITES NON PERTINENTS</b>							
Chlorothalonil R471811	1,210	µg/L					