

Préfecture de l'Yonne  
ARS Bourgogne Franche Comté- Délégation Territoriale de l'Yonne

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine



Bulletin édité le 25 février 2025

Unité de gestion: COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS

Exploitant: SUEZ EAU FRANCE

Date prélèvement et mesures de terrain : 17 février 2025 à 12h15.

Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:

AUXERRE - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuée désinfectée

Type d'analyse: R4718

Nom du point de surveillance: PIEDALLOUES - AUXERRE

Localisation exacte du prélèvement: 23 ALLÉE DE GUYENNE

Code du point de surveillance: 0000001392

Code installation: 000440

Numéro de prélèvement: 00133857

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Présence de Chlorothalonil R471811. Cependant, l'eau reste consommable par l'ensemble de la population.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

	Résultats	Unité	Références de qualité		Limites de qualités	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
<b>MÉTABOLITES NON PERTINENTS</b>						
Chlorothalonil R471811	1,163	µg/L				