

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Auxerre, le 18 août 2022

MADAME, MONSIEUR
COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS
2 TER rue Faillot
BP 58
89010 AUXERRE CEDEX

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de
l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS

Type	Code	Nom	
Prélèvement	00123478		Prélevé le : lundi 08 août 2022 à 10h13
Unité de gestion	0202	COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS	par : JULIE VEZIANO
Installation	UDI 000440	AUXERRE	Type visite : AUD1
Point de surveillance	S 0000001392	PIEDALLOUES	Type d'eau: T
Localisation exacte	24 ALLÉE DE GUYENNE		Motif : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION
Commune	AUXERRE		

Analyse laboratoire

Résultats

Limites de qualité
inférieure supérieure inférieure supérieure

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type del'analyse : METAB Code SISE de l'analyse : 00122856 Référence laboratoire : LSE2208-36074

Résultats

Limites de qualité
inférieure supérieure inférieure supérieure

MÉTABOLITES NON PERTINENTS

CGA 369873	0,030 µg/L	0,9	
ESA metazachlore	<0,020 µg/L	240,0	
OXA metazachlore	<0,020 µg/L	240,0	
OXA metolachlore	<0,020 µg/L	510,0	

MÉTABOLITES PERTINENTS

ESA metolachlore	<0,020 µg/L	0,10	
Flufenacet ESA	<0,010 µg/L	0,10	
Métolachlor NOA	<0,050 µg/L	0,10	

Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de l'Yonne

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00123478)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le préfet,
L'ingénieur d'études sanitaires,



Bruno BARDOS