

## Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Auxerre, le 16 décembre 2024

MADAME, MONSIEUR  
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUX  
6 B PLACE MARECHAL LECLERC  
BP 58  
89010 AUXERRE CEDEX

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de  
l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :  
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

### COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le :	jeudi 05 décembre 2024 à 10h39
Unité de gestion		0202	COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS	par :	JULIE VEZIANO
Installation	UDI	000704	CHARBUY	Type visite :	AUD1
Point de surveillance	P	0000000704	CHARBUY CENTRE	Type d'eau :	T
Localisation exacte	ATELIER MUNICIPAL			Motif :	CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION
Commune	CHARBUY				

#### Analyse laboratoire

#### Résultats

Limites de qualité  
inférieure supérieure

Références de qualité  
inférieure supérieure

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901  
Type dell'analyse : R4718 Code SISE de l'analyse : 00132389 Référence laboratoire : LSE2412-19258

#### Résultats

Limites de qualité  
inférieure supérieure

Références de qualité  
inférieure supérieure

#### MÉTABOLITES NON PERTINENTS

Chlorothalonil R471811

0,302 µg/L

Direction de la Santé Publique  
Unité Territoriale Santé  
Environnement de l'Yonne

## Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00133135)

Présence de Chlorothalonil R471811. Cependant, cette teneur étant inférieure à la valeur sanitaire transitoire de 3 µg/l, l'eau reste consommable par l'ensemble de la population.

P/Le préfet,  
L'ingénieur d'études sanitaires,



**Bruno BARDOS**